



SHIMADA ELECTRIC CO., LTD.

2-29-6, NAKAIKEGAMI, OTA-KU, TOKYO, 146-0081, JAPAN

TEL : +81-3-3754-1711 FAX : +81-3-3754-6321 <http://www.shimada-elelc.co.jp>

管理番号：品証209-017-00

防爆構造証明書

製造者 島田電機株式会社
〒146-0081
東京都大田区仲池上2-29-6

品名 耐圧防爆構造ジャンクションボックス（ドーム型）

型式 SGT-16DH～54DH／SGX-16DH～54DH

防爆構造 d2

適用規格

d2： 産業安全研究所 工場電気設備防爆指針
NIIS-TR-No.39(2006) ガス蒸気防爆 2006

上記の製品は上記規格に従って製造し、その防爆上の構造及び性能を満足するものであることを証明いたします。

発行日：2023年9月1日
島田電機株式会社
品質保証部