



改番	来歴	担当	検閲
△			



防爆構造の記号 ; d2G4
 塗 装 色
 外面マンセル ; 7.5BG6/1.5
 内面マンセル ; 7.5BG6/1.5
 重 量 ; 23 kg
 製 作 数 ; 台
 型式検定合格番号 ; 第*****号

7	ターミナルスタッド			最大数 24P
6	中板	SGCC	1	
5	端子箱用ボルト	SUS304	8	M8 SW, PW付
4	本体用ボルト	SUS304	12	M10 SW, PW付
3	端子箱用カバー	AC7A-F	1	
2	本体用カバー	AC7A-F	1	
1	本 体	AC7A-F	1	
部 番	部 品 名	材 質	1台分数量	備 考
承認	検図	尺度	型式	
		1/3	STW-5-	
設計	製図	名称	耐圧防爆構造 制御器	
Ⓢ 島田電機株式会社		図番	DA	改番 △