

SHIMADA ELECTRIC CO., LTD.

2-29-6, NAKAIKEGAMI, OTA-KU, TOKYO, 146-0081, JAPAN

TEL : +81-3-3754-1711 FAX : +81-3-3754-6321 <http://www.shimada-elec.co.jp>

お取引先様各位

2017年05月30日

島田電機株式会社

製品の不具合による連絡

平素は弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

この度、弊社製品の耐圧防爆構造タンブラスイッチ（2連式）にてスイッチの不具合により接点が上手く動作しない可能性がある事が発覚しました。お客様に安心、安全にご使用していただくために防爆性能上の問題はありますが、接点の不具合が無い事をご確認いただき、問題が生じるようであれば下記対象商品に限り、無償にて製品の交換を行いますので各担当者までお問い合わせください。

対象商品名 : 耐圧防爆構造タンブラスイッチ（2連式）

対象型式 : STS-115×2（片切）

STS-315×2（3路）

対象納入日 : 2010年12月～2016年7月

対象製造番号 : 1012000001～1303009999

S130400001～S160709999

※タンブラスイッチ本体横に社銘版が貼ってありますので
ご確認ください。

ご心配、ご迷惑をお掛けしたことを心より深くお詫び申し上げます。

今後も皆様に、より一層の安心と信用をご提供出来るよう、社員一同邁進してまいりますので、宜しくお願い申し上げます。